


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

 А.В. Куценко

2024г.

Перечень работ


по очистке и дегазации мазутного резервуара №1
для ТЭС УЭ ОАО «Беларуськалий»

1. Очистка и дегазация мазутного резервуара МР-5000 м³ для дальнейшего проведения огневых работ:
 - 1.1. Высота резервуара – 12 000 мм;
 - 1.2. Диаметр резервуара – 22 700 мм;
 - 1.3. Уровень предполагаемого мертвого остатка – 100 мм.
2. Утилизация мазут содержащих отходов.
3. Предоставление протокола состояния воздушной среды и акта, подтверждающего возможность проведения огневых работ.

Примечание: материалы и запасные части Исполнителя. Данный перечень является предварительным и может быть использован для расчета ориентировочной стоимости работ.

И.о. главного инженера ТЭС УЭ

Начальник КТЦ ТЭС УЭ



М.С. Карпук

Р.Н. Чирко