

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-
главный метролог



О.М.Чечуха

2025 г.

Техническое задание от 11.12.2025 г.
на приобретение работ (услуг) по капитальному ремонту (перезарядке)
углекислотных огнетушителей.

1. Наименование работ (услуг): проведение капитального ремонта (перезарядки) углекислотных огнетушителей в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №234 от 10.04.2023 «Об определении требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности».
2. Цель работ (услуг): обеспечение пожарной безопасности на объектах ОАО «Беларуськалий».
3. Характеристика объекта работ (услуг): углекислотные огнетушители, применяемые на объектах ОАО «Беларуськалий».
4. Количество углекислотных огнетушителей: ОУ-5 – 52 шт., ОУ-7 – 19 шт., ОУ-10 – 473 шт.
5. Перечень работ по капитальному ремонту (перезарядке) углекислотных огнетушителей:

№ п/п	Вид выполняемых работ	ОУ-5	ОУ-7	ОУ-10
1.	Разборка, техническая диагностика, гидроиспытания корпуса, замена огнетушащего вещества, сборка, наклейка дополнительной этикетки, опломбирование	52 шт.	19 шт.	473 шт.
2.	Замена запорно-пускового устройства (ЗПУ)	52 шт.	19 шт.	473 шт.
3.	Замена распылителя (шланга/раструба)	52 шт.	19 шт.	473 шт.
4.	Замена чеки	52 шт.	19 шт.	473 шт.
5.	Восстановление защитных и лакокрасочных покрытий (покраска)	52 шт.	19 шт.	473 шт.
6.	Нанесение на корпус (замена) основной этикетки	52 шт.	19 шт.	473 шт.

6. Транспортировка огнетушителей: транспортировка огнетушителей углекислотных от заказчика исполнителю и от исполнителя заказчику – за счет исполнителя и транспортом исполнителя.
7. Срок выполнения: январь 2026 года.

8. Гарантия на выполненные работы: 12 месяцев (с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).
9. Требования к документации, предъявляемые по окончании работ:
 - акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (приемка работ на территории заказчика в ОАО «Беларуськалий»);
 - предоставление (указание) информации в документах, предъявляемых по окончании работ о замененных комплектующих и использованных материалах (наименование, количество).Вся документация должна быть представлена на белорусском или русском языке.
10. Другие специальные требования: сохранение исходных (заводских) технических характеристик огнетушителя (тип огнетушителя, класс пожара, допустимое напряжение электроустановки, длина струи ОТВ).
11. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
12. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:
 - оно не отвечает требованиям технического задания;
 - не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
 - участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник цеха КИПиА



В.В.Знатнов

Знатнов 29 75 28