

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

А.В. Куценко

16.04. 2024 г.

Перечень работ

по техническому обслуживанию агрегата дизельного АД48С-Т400-2РП ДГ-60
(инв. № 189975) для ТЭС УЭ ОАО «Беларуськалий»

1. Замена моторного масла – 14 л;
2. Замена масляного фильтра – 1 шт.;
3. Замена топливного фильтра – 1 шт.;
4. Замена охлаждающей жидкости – 25 л.;
5. Замена хомутов 16*25 – 4 шт.;
6. Замена хомутов 10*16 – 8 шт.;
7. Замена рукавов 16*25 – 2 м;
8. Замена рукавов 16*16 – 4 м;
9. Замена заглушки блока цилиндров двигателя – 1 шт.;
10. Проверка системы двигателя – 1 компл.;
11. Проверка и обслуживание генератора переменного тока – 1 компл.;
12. Проверка системы управления агрегатом – 1 компл.

После окончания работ выдать акты выполненных работ и рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования.

Примечание: Материалы и запасные части Исполнителя. Данный перечень является предварительным и может быть использован для расчета ориентировочной стоимости работ.

И.о. главного инженера ТЭС УЭ

Зам. гл. инженера ТЭС УЭ

М.С. Карпук

Д. Н. Зубрицкий